

Nachweis

Fensterbeschläge für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß Kombinationsprüfung
Zertifizierungsprogramm QM 328



Prüfbericht 215 37020

Auftraggeber **Metalkard S.R.L**
Via Menarini 31

40054 Budrio (BO)
Italien

Produkt	Einflügliges Drehkippfenster
Beschlag	DK-Beschlag X150
Flügelalzmaß (BxH)	1515 mm x 1365 mm
Rahmenmaterial	Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile
Flügelgewicht	150 kg
Beschlagsausführung Winkelband	700 FE 010
Beschlagsausführung Scherenlager	700 GL 005 und 700 ZA 095
Beschlagsausführung Eckband	700 GL 015
Beschlagsausführung Ecklager	700 GL 005
Besonderheiten	-/-


Grundlagen

Zertifizierungsprogramm QM 328

Prüfnormen

EN 13126-8 : 2008
EN 1191 : 2000-02
EN 14609 : 2004-09
EN 12046-1 : 2003-11

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß der Kombinationsprüfung des Zertifizierungsprogramm QM 328.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten

1. Gegenstand
2. Durchführung
3. Einzelergebnisse
4. Beurteilung der Prüfungsergebnisse
5. Gesamtbeurteilung

Anlage 1 (18 Seiten)

Dauerfunktionsfähigkeit



Anforderungen erfüllt

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen



Anforderungen erfüllt

Bedienkräfte - EN 13115



Klasse 1


ift Rosenheim
20. Oktober 2008

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

A. Spreitzer

Alexander Spreitzer
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



® PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

